

設計図書等の質問に対する回答

工事名	広島高速5号線電力系遠方監視制御設備新設工事		課名	広島高速道路公社 保安全管理部 保全課
受付日	令和7年10月7日		回答日	令和7年10月14日
質問事項及び回答	No.	質問事項	回答	
	1	当初設計における機器試験調整作業の作業見込みについて	当初設計では、以下の基準等に基づき、設計図書に記載する監視制御項目の入出力及び機能仕様等に関して、機器の単体調整、関連設備等との対向調整及び総合調整を見込んでいます。 ・広島高速道路公社電気通信設備工事共通仕様書(令和6年1月) - 第3編 電気通信設備工事共通編 1-3-4 各種設備等の調整 - 第4編 電気設備編 2-2-2 監視制御装置調整 ・広島県土木工事標準積算基準書(電気通信編)(令和7年8月) - 第Ⅷ編 電気通信(歩掛) - 第5章 電子応用設備 1) 共通設備工 1)-1 各種情報設備設置工 3-2 各種情報設備調整	