

設計図書等の質問に対する回答

工事名	広島高速5号線道路照明設備その他工事	課名	広島高速道路公社 保全管理部保全課
受付日	令和7年12月3日	回答日	令和7年12月12日
質問事項及び回答	No.	質問事項	回答
	1	図面番号B-26 一点鎖線について	図面内の一点鎖線は、器具の取付高さや取付角度を参考に表現しているものです。 灯具取付用の足場はありません。
	2	図面番号C-65 保守用階段について	保守用階段の対象箇所は図面番号C-65にレイアウト図で図示しており、全体図は図面番号C-39に図示しています。
	3	参考図書の頁-0067 標識柱について	図面番号A-42以降に図示している、非常口表示灯支柱のことです。