

## 設計図書等の質問に対する回答

工事名	広島高速無停電電源装置更新工事		課名	広島高速道路公社 保全管理部保全課
受付日	令和8年1月28日		回答日	令和8年2月2日
質問事項及び回答	No.	質問事項	回答	
	1	・本工事におけるETC設備の試験範囲について	本工事では、「ETC設備走行試験」のみを見込んでいます。 本工事においては、「ETC設備走行試験」を実施することによって、 特記仕様書に記載されている「総合試験・調整」の内容を確認できる と考えています。	
	2			
	3			
	4			
	5			
	6			