

設計図書等の質問に対する回答

工事名	広島高速5号線トンネル換気設備その他工事		課名	広島高速道路公社 保全管理部保全課
受付日	令和7年8月7日		回答日	令和7年8月19日
質問事項及び回答				
	No.	質問事項	回答	
	1	機器仕様書(2頁)1-2適用規格に「(16)その他関係法令及び基準」と記載されておりますが、「東日本・中日本・西日本高速道路(株)」の施設機材仕様書集等の規格類は『適用しない』ということによろしかったでしょうか？	本工事では、適用しません。	
	2	特記仕様書(2-3頁)2-11「関連官公署及び関係会社への手続及び協議について」記載がありますが、該当作業はどのようなものを想定されているのでしょうか？	機器搬入に伴い、一般道路の一部を一時的に規制することを想定しています。	
	3	当工事で敷設するケーブル規格・数量は、工事実施設計書に記載されている仕様とおりとし、エコケーブル等の指定は『なし』でよろしいでしょうか？	設計図書に記載のある仕様のとおりです。	