

設計図書等の質問に対する回答

工 事 名	広島高速5号線中山地区舗装工事（その1）	課 名	建設部 建設第一課
受 付 日	令和4年11月22日	回 答 日	令和4年12月1日
質問1. コンクリート舗装工、機械舗設(1車)についてお伺いします			
<p style="text-align: center;">注入目地（地覆部目地）加熱注入目地材 高弾性及び注入目地（横目地）加熱注入目地材 高弾性について</p>			
<p style="text-align: center;">アスファルト系、ゴム化アスファルト系どちらで見込まれていますか。</p>			
<p style="text-align: center;">また、規格等、同等製品を明示して頂けないでしょうか。</p>			
回答1. アスファルト系（高弾性タイプ）を見込んでおります。			